

- Absprache ob beide bereit sind!!
- Der TF zählt laut 1-2-3, klopft dazu dreimal an die Türe und öffnet sie
➔ Temperaturcheck oder Rauchgaskühlung

Temperaturcheck:

Der TF zählt laut 1-2-3, klopft dazu dreimal an die Türe und öffnet sie.

Der TM macht einen Ausfallschritt:

Strahlbild	≤ 45°, 130 Liter	Beide Pointer oben auf „12 Uhr“
Richtung	Senkrecht über Kopf an die Decke	
Dauer	So kurz wie möglich	

- Wasser tropft herunter ➔ Rauchsicht kalt ➔ normales Vorgehen
- Wasser verdampft ➔ Rauchsicht heiß ➔ Abkühlen der Brandgase
- Schließen der Türe und Lagebeurteilung (➔ Vorgehen in den Raum oder Rauchgaskühlung)



Nach Innen öffnende Türen müssen so gesichert sein, dass sie wieder geschlossen werden können! (Bsp. 1, Feuerwehraxt, Bsp. 2, Bandschlinge)

Rauchgaskühlung:

Der TF zählt laut 1-2-3, klopft dazu dreimal an die Türe und öffnet sie.

Der TM macht einen Ausfallschritt:

Strahlbild	≥ 45°, 130 Liter	Beide Pointer oben auf „12 Uhr“
Richtung	Diagonal in die Rauchsicht, Decke möglichst großflächig abdecken [ACHTUNG: Verbrühungsgefahr]	
Dauer	3 sec. Dynamisch/ 3 kurze Sprühstöße á 1 sec.	

- Schließen der Türe und erneutes Beurteilen der Lage
- Erneutes Durchführen der Brandgaskühlung oder Vorgehen in den Raum.

Achtung immer die Rauchsichten im Blick haben und bei Bedarf abkühlen!!

Nach Außen öffnende Türen, müssen gegen „Aufschlagen“ bei einer Rauchgasexplosion gesichert werden! TF blockiert die Türe mit seinem Fuß (senkrecht zur Türe).

