

Pump & Roll Betrieb

durchführbar ab 18 Jahren

Material und Geräte:

- ▶ Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 - » Ggf. erweiterte PSA:
 - › Schutzbrille
 - › FFP3-Maske
 - › Signalpfeife
- ▶ Pump & Roll-fähiges Feuerwehrfahrzeug
- ▶ 1x D-Schlauch, empfohlen: 15 m (alternativ: 20 m)
- ▶ 1x D-Schlauch, empfohlen: 5 m
- ▶ 2x D-Strahlrohr (DM- oder Hohlstrahlrohr)
- ▶ 1x Verteiler C-DCD
 - » Ggf. 1x Verteiler B-CBC
 - » Ggf. 2x Übergangstück C-D
 - » Ggf. 1x Verteiler C-DD oder C-DDD
- ▶ 1x Übergangstück B-C
- ▶ 1x Absperrorgan mit Kugelhahn (B oder C)

Personaleinsatz:

mind. Staffel

Einsatzzweck:

Mobile Brandbekämpfung mittels handgeführter Strahlrohre während langsamer Fahrt (gleichzeitiges Fahren und Betreiben der Feuerlöschkreiselpumpe)

1 Vorbereitung

Benötigtes Material aus dem Fahrzeug entnehmen und zum Einsatzort bringen

2 Aufbau

- ▶ Auf der Brandstellenseite das Absperrorgan B oder C am Pumpenabgang anbringen (zur Nottrennung)
- ▶ Übergangsstück B/C ankuppeln
 - » ggf. vor dem Absperrorgan ankuppeln
- ▶ Verteiler C-DCD ankuppeln
- ▶ Am linken Abgang des Verteilers, 15 m D-Schlauch und Strahlrohr ankuppeln (für den Angriffstrupp vor dem Fahrzeug arbeitend)
- ▶ D-Schlauch nicht am Fahrzeug befestigen – **Nottrennung!**

Achtung

Nicht mit Standardfahrzeugen in den Schwarzbereich oder hochgewachsene Vegetation fahren



- ▶ Die Schlauchführung ist jeweils durch den Truppführer sicherzustellen
- ▶ Am rechten Abgang des Verteilers, 5 m D-Schlauch und Strahlrohr ankuppeln (für den Wassertrupp hinter dem Fahrzeug arbeitend)
- ▶ Maschinist startet Pump & Roll Betrieb
- ▶ an Flanke vorgehen, hierbei Grundsatz:
„Ein Fuß im Schwarzen, ein Fuß im Grünen“

Achtung

Auf ausreichend Sicherheitsabstand zum Fahrzeug achten!



3 Rückbau

- ▶ Maschinist stoppt Pump & Roll Betrieb
- ▶ D-Schläuche und Strahlrohre am Verteiler abkuppeln
- ▶ Verteiler, Absperrorgan und Übergangsstück vom B-Abgang abkuppeln
- ▶ Armaturen und Schläuche entwässern

4 Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft

- ▶ Eingesetztes Material zurückbauen
- ▶ Eingesetztes Material auf Vollständigkeit und Beschädigungen überprüfen und ggf. melden
- ▶ Eingesetztes Material wieder auf dem Fahrzeug verlasten

Weitere Ausbildungshilfen:

- ▶ Fachinformation „Vegetationsbrandbekämpfung“ (t1p.de/zkmhr)
- ▶ WKR-Modul 3 (t1p.de/lbacw)
- ▶ Herstellerhinweise / Bedienungsanleitung